

# CASBEE® 評価内容

CASBEE — 新築2008年版

評価段階：実施設計段階

認証番号：第ERICAS110001NC号

交付日：2011年2月25日

## 建物概要

建物名称	イオン伊丹昆陽ショッピングセンター
建物用途	物販店・飲食店・工場(駐車場)
建設地	兵庫県伊丹市池尻4丁目1番1号
気候区分	IV地域
地域・地区	工業地域・都市計画区域内、市街化区域
竣工年月	2011年3月14日
敷地面積	66,200.69 m <sup>2</sup>
建築面積	36,977.49 m <sup>2</sup>
延床面積	138,760.34 m <sup>2</sup>
階数	地下1F、地上6F、塔屋-F
構造	S造
平均居住人員	19,800 人
年間使用時間	4,380 時間/年

## 写真・パース等




## 建築物の環境品質・性能と環境負荷低減性

### Q 建築物の環境品質・性能 (居住環境のアメニティを向上させる性能評価)

SQ= 3.6


#### Q-1 室内環境

スコア(評価点): SQ1 = 3.3




#### Q-2 サービス性能

スコア(SQ2) = 3.5



#### Q-3 室外環境 (敷地内)

スコア(SQ3) = 4.0




### LR 建築物の環境負荷低減性 (環境負荷を低減させる性能評価)

SLR= 4.3


#### LR-1 エネルギー

スコア(評価点): SLR1 = 5.0




#### LR-2 資源・マテリアル

スコア(SLR2) = 3.7




#### LR-3 敷地外環境


スコア(SLR3) = 4.1



## レーダーチャート



## 建築物の環境性能効率



## ライフサイクルCO2(温暖化影響チャート)

