

# 評価結果

## CASBEE® 新築

使用評価ソフト : CASBEE-NC\_2010(v1.7)

認証番号 : 第ERICAS140009NC号

交付日 : 2014年09月08日

### 全日本トラック総合会館


株式会社ERIソリューション

建物用途	事務所	敷地面積	539.95 m <sup>2</sup>
建設地	東京都新宿区四谷3丁目2番5号	建築面積	435.27 m <sup>2</sup>
気候区分	地域区分IV	延床面積	4,455.61 m <sup>2</sup>
地域・地区	商業地域	階数	地上11F、地下1F
竣工日	2014年7月31日	構造	S造

#### 建築物の環境効率 (BEE: Built Environment Efficiency)




S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★ B: ★★ C: ★




$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質} Q}{\text{建築物の環境負荷} L} = \frac{25 \times (SQ-1)}{25 \times (5-SLR)} = \frac{65.41}{19.63} = 3.3$$


#### ライフサイクルCO<sub>2</sub>(温暖化影響チャート)



#### 中項目の評価(バーチャート)



#### 大項目の評価(レーダーチャート)



#### LR 建築物の環境負荷低減性(建築物の環境負荷を低減させる性能評価)

