

評価結果

CASBEE® 新築

使用評価ソフト : CASBEE-NC_2010(v1.7)

認証番号 : 第ERICAS160005NC号

交付日 : 2016年10月13日


株式会社ERIソリューション

ロジポート橋本

建物用途	事務所・工場	敷地面積	67,746 m ²
建設地	神奈川県相模原市緑区大山町403番1	建築面積	32,509 m ²
気候区分	地域区分IV	延床面積	156,608.90 m ²
地域・地区	工業専用地域 防火指定なし	階数	地上5F、地下-F
竣工日	2015年1月23日	構造	RC造


建築物の環境効率

(BEE: Built Environment Efficiency)



$$BEE = \frac{\text{建築物の環境品質} Q}{\text{建築物の環境負荷} L} = \frac{25 \times (SQ-1)}{25 \times (5-SLR)} = \frac{58.27}{30.78} = 1.8$$

ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)




中項目の評価(バーチャート)


Q 建築物の環境品質(建築物の居住環境のアメニティを向上させる性能評価)

SQ = 2.8


Q1室内環境 SQ1=2.5




Q2サービス性能 SQ2=3.0



Q3室外環境(敷地内) SQ3=3.1




大項目の評価(レーダーチャート)




LR 建築物の環境負荷低減性(建築物の環境負荷を低減させる性能評価)

SLR = 3.8

LR1エネルギー SLR1=4.3



LR2資源・マテリアル SLR2=3.9



LR3敷地外環境 SLR3=3.1

